

Информация о наличии объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кв на конец 1 квартала 2017г.

ТП	Предельно допустимая нагрузка, МВт	Фактическая максимальная нагрузка, МВт	Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
ТП4	0,6	0,01	0,590
ТП 7	1,6	0,192	1,408
ТП 8	0,8	-	-
ТП 11	0,448	0,031	0,417
ТП 13	0,64	-	-
ТП 23	1,6	0,034	1,566
ТП 29	0,8	0,526	0,274
ТП 30	1,6	0,268	1,332
ТП 31	0,8	0,504	0,296
ТП 32	1,6	0,356	1,244
ТП 33	0,8	0,228	0,572
ТП 34	0,8	0,094	0,706
ТП 36	0,448	0,107	0,341
ТП 37	0,448	-	-
ТП 38	0,504	0,012	0,492
ТП 39	0,8	0,016	0,784
ТП 46	0,448	0,029	0,419
КТПН-400	0,32	0,006	0,314
ТП 58	1,6	0,112	1,488
ТП 73	1,008	0,148	0,860

ТП 14	1,44	0,207	1,233
ТП5	1,6	0,273	1,327
ТП 6	0,896	0,153	0,743
ТП 17	0,896	0,276	0,620
ТП 18	0,8	0,264	0,536
ТП 19	0,8	0,01	0,790
ТП 21	1,008	0,169	0,839
ТП 50	1,6	-	-
ТП 51	1,6	-	-
ТП 52	1,6	0,298	1,302
ТП 53	1,6	-	-
ТП 56	1,6	-	-
ТП 62	1,6	-	-
ТП 64	0,8	-	-
ТП 65	0,8	-	-
ТП 55	0,8	-	-
ТП 74	1,6	0,435	1,165
ТП 76	1,6	0,392	1,208
ТП 75	0,8	-	-
ТП 77	0,8	-	-
ТП 78	0,8	0,115	0,685
ТП 80	0,4	0,108	0,292