

Информация о наличии объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кв на конец 3 квартала 2017г.

ТП	Предельно допустимая загрузка, МВт	Фактическая максимальная нагрузка, МВт	Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
ТП4	0,6	0,184	0,416
ТП 7	1,6	0,248	1,352
ТП 8	0,8	-	-
ТП 11	0,448	0,018	0,430
ТП 13	0,64	-	-
ТП 23	1,6	0,594	1,006
ТП 29	0,8	0,334	0,466
ТП 30	1,6	0,24	1,360
ТП 31	0,8	0,382	0,418
ТП 32	1,6	0,34	1,260
ТП 33	0,8	0,156	0,644
ТП 34	0,8	0,086	0,714
ТП 36	0,448	0,107	0,341
ТП 37	0,448	-	-
ТП 38	0,504	0,009	0,495
ТП 39	0,8	0,012	0,788
ТП 46	0,448	0,058	0,390
КТПН-400	0,32	0,024	0,296
ТП 58	1,6	0,107	1,493
ТП 73	1,008	0,162	0,846
ТП 14	1,44	0,221	1,219

ТП5	1,6	0,241	1,359
ТП 6	0,896	0,08	0,816
ТП 17	0,896	0,177	0,719
ТП 18	0,8	0,266	0,534
ТП 19	0,8	-	-
ТП 21	1,008	0,086	0,922
ТП 50	1,6	-	-
ТП 51	1,6	-	-
ТП 52	1,6	0,228	1,372
ТП 53	1,6	-	-
ТП 56	1,6	-	-
ТП 62	1,6	-	-
ТП 64	0,8	-	-
ТП 65	0,8	-	-
ТП 55	0,8	-	-
ТП 74	1,6	0,238	1,362
ТП 76	1,6	0,36	1,240
ТП 75	0,8	-	-
ТП 77	0,8	-	-
ТП 78	0,8	0,14	0,660
ТП 80	0,4	0,107	0,293