

Информация о наличии объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кв на конец 4 квартала 2017г.

ТП	Предельно допустимая нагрузка, МВт	Фактическая максимальная нагрузка, МВт	Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
ТП4	0,6	0,102	0,498
ТП 7	1,6	0,232	1,368
ТП 8	0,8	-	-
ТП 11	0,448	0,036	0,412
ТП 13	0,64	-	-
ТП 23	1,6	0,314	1,286
ТП 29	0,8	0,518	0,282
ТП 30	1,6	0,216	1,384
ТП 31	0,8	0,454	0,346
ТП 32	1,6	0,346	1,254
ТП 33	0,8	-	-
ТП 34	0,8	0,152	0,648
ТП 36	0,448	0,021	0,427
ТП 37	0,448	-	-
ТП 38	0,504	0,014	0,490
ТП 39	0,8	0,03	0,770
ТП 46	0,448	0,06	0,388
КТПН-400	0,32	0,012	0,308
ТП 58	1,6	0,1	1,500
ТП 73	1,008	0,15	0,858
ТП 14	1,44	0,183	1,257

ТП5	1,6	0,25	1,350
ТП 6	0,896	0,114	0,782
ТП 17	0,896	0,23	0,666
ТП 18	0,8	0,249	0,551
ТП 19	0,8	-	-
ТП 21	1,008	0,138	0,870
ТП 50	1,6	-	-
ТП 51	1,6	-	-
ТП 52	1,6	0,284	1,316
ТП 53	1,6	-	-
ТП 56	1,6	-	-
ТП 62	1,6	-	-
ТП 64	0,8	-	-
ТП 65	0,8	-	-
ТП 55	0,8	-	-
ТП 74	1,6	0,274	1,326
ТП 76	1,6	0,38	1,220
ТП 75	0,8	-	-
ТП 77	0,8	-	-
ТП 78	0,8	0,124	0,676
ТП 80	0,4	0,107	0,293